

УТВЕРЖДАЮ

Начальник деп. Ош и Омской

СПН при МЧС КР

Воскресенский А. А.

«19»

06

2025 г.

(М.П.)

АКТ № 03-000093

приемки автоматических систем обнаружения и тушения пожаров

Мы, инспектор СПН при МЧС Улан С
подрядчик ЧП Турбанов СС
Заказчик

(ФИО, должность)

При проверке работоспособности установок пожарной автоматики (автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения) на объекте «Библиотека, офиса и помещения ОК Ом ТУ по ул. М. Ибраимова»

(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)

УСТАНОВЛЕНО:

- 1) Комплектный прибор Уран 2 м
- 2) УП 212-45 67 м
- 3) УП 103 67 м
- 4) УПР 1 м
- 5) Световой модуль Выход В м
- 6) Сервис 4 м
- 7) АКБ 12В 7А 2 м

(наименование документации)

Примечание:

Данный акт подтверждает готовность и работоспособность средств противопожарной защиты на момент подписания.

ПОДПИСИ:



[Signature]
[Signature]
[Signature]

Составлен в 2-х экземплярах.



УТВЕРЖДАЮ

Ректору ОшТУ, к.т.н., доцент

Турсунбаев Ж.Ж.

20__ г.

АКТ

о приемке в эксплуатацию завершенных строительных работ по объекту:

ОшТУ на объект автоматизации ОшТУ

Комиссия, назначенная приказом _____ № _____
от "___" _____ 20__ г.

Установила:

1. Подрядчиком Мини-инженер Туралы Сапарович Сапаров
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию завершенные строительные работы по объекту:

(наименование здания, сооружения)

2. Тендер № 250408500488969 от "08" "04" 2025 г.

3. СМР произведены на основании Договора № _____ от "___" _____ 20__ г.

4. Строительные работы выполнены генеральным подрядчиком, выполнившим

(перечень видов работ)

и его субподрядными организациями _____
(наименования организаций)
выполнившими

(виды работ)

5. Проектно-сметная документация (ПСД) на выполнение строительных работ
разработана проектными организациями _____

(наименования организаций)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____

окончание работ _____

(месяц, год)

при продолжительности строительных работ, мес.: фактически ОшТУ

7. Комиссии по приемке представлена следующая исполнительная документация:

Акт выполненных работ

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание, сооружение, помещение имеет следующие
основные показатели:

2 кв. м. Металл ст.

(площадь, протяженность, этажность и т.п.)

Учебно-исследовательский центр при Министерстве чрезвычайных ситуаций
Кыргызской Республики
Испытательная пожарная лаборатория
Место осуществления лабораторной деятельности
724319, Чуйская область, Аламудунский район, село Ленинское, Военный городок МЧС КР
Телефон/эл.адрес: +996 (312) 446 190; 446 191/ipl-agps@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 547 от «9» июня 2025 года**

по определению качества поверхностной огнезащитной обработки деревянных
конструкций огнезащитным составом по ГОСТ Р 53292-2009

Испытательная пожарная лаборатория УИЦ при МЧС Кыргызской Республики не несет ответственность за достоверность сведений (наименование и адрес контроля, площадь огнезащитной обработки, наименование огнезащитного состава, наименование организации, проводившей огнезащитную обработку, место отбора образцов - указанных в соответствии с заявлением и актом отбора образцов) и соблюдение правил отбора образцов предоставленных на испытания.

1. Дата проведения испытания: 9 июня 2025 г.
2. Основание для проведения испытания: Письмо вхд. №01-06/1072 от 04.06.2025г.
3. Наименование и адрес объекта контроля: деревянные конструкции чердачного помещения здания Колледжа ОшТУ, расположенного по адресу: г. Ош, ул.Исанова.
4. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ЧП «Курбанбаев С.С.»
5. Наименование (марка) огнезащитного состава: «МИГ-09»
6. Тип защищаемых конструкций: балка, стойка, обрешетка.
7. Площадь обработки: 1000 м².
8. Условия эксплуатации: закрытое сухое помещение.

Номер образца	Место отбора образца (согласно акту отбора)	Результат испытаний
1	Образец №1	положительный
2	Образец №2	положительный
3	Образец №3	положительный
4	Образец №4	положительный
5	Образец №5	положительный

Вывод: поверхностная огнезащитная обработка считается качественной по ГОСТ Р 53292-2009 (п 6.4.3.4). На основании Постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 13 мая 2025 года № 251 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Кыргызской Республики»:

1. Ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности несет руководитель и должностные лица предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности.
2. Протокол действителен 1 год.

Испытание провел:

офицер ИПЛ УИЦ при МЧС Кыргызской Республики
лейтенант

старший офицер ИПЛ УИЦ при МЧС Кыргызской Республики
старший лейтенант

Проверил:

Начальник ИПЛ УИЦ при МЧС Кыргызской Республики
старший лейтенант



К.Э.Асылбеков

А.К.Келдибеков

С. Жыргалбек уулу

9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

11. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты эксплуатационными организациями. Перечень справок эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

12. Недоделки и дефекты устранены.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

По смете _____ тыс. сомов,

Фактический затрат _____ тыс. сомов.

Решение комиссии по приемке законченных строительных работ (СМР):

Предъявлен к приемке _____

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)


(Ф.И.О.)

Директор эксплуатационной
организации:

(подпись) (мп)

(Ф.И.О.)





УТВЕРЖДАЮ

Начальник Упр. по г. Ом и Ом-

ской области

СПН при МЧС КР

Босыбеков А. А.

« 19 »

06

2025 г.

(М.П.)

АКТ № 03-000093

приемки автоматических систем обнаружения и тушения пожаров

Мы, инспектор СПН при МЧС Усаяев С
подрядчик ЧП Турдубаев СС
заказчик
(ФИО, должность)

При проверке работоспособности установок пожарной автоматики (автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения) на объекте « Библиотека, архив
в помещении ОК ОмГУ по ул. М. Исаева
(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)

УСТАНОВЛЕНО:

- 1) Контрольный прибор Уранит 2шт
- 2) ИП 212-45 6 шт
- 3) ИП 103 6 шт
- 4) ИП 7 шт
- 5) Световой табло Выход 8 шт
- 6) Сирена 4 шт
- 7) АИВ 126. 7А. 2 шт

(наименование документации)

Примечание:

Данный акт подтверждает готовность и работоспособность средств противопожарной защиты на момент подписания.

ПОДПИСИ:



Составлен в 2-х экземплярах.